

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской области

Самарская область,
(место составления акта)

г. Тольятти, ул. Громоной, 29,
каб. 200

«22» ноября 2019 г.
(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 136

По адресу/адресам: 445008, Самарская область, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 69
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 28.10.2019 № 136

(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)(наименование)

образовательного учреждения дополнительного образования «Родник» городского округа
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя
Тольятти

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

«__» _____ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая не более 20 рабочих дней, в период с 05 ноября
(рабочих дней/часов)
2019 года по 02 декабря 2019 года, фактическая -4 рабочих дней, с 19 ноября 2019 года по 22
ноября 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 2 час. 30 мин., с 14
час. 00 мин. 19 ноября 2019 года по 16 час. 30 мин. 19 ноября 2019 года

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
округу Тольятти, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при прове-
дении выездной проверки) заверенная копия распоряжения о проведении плановой выездной проверки
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
вручена в канцелярию МБОУ ДО «Родник» 29.10.2019. Непосредственно перед началом
проведения проверки 19 ноября 2019 года в 14 час. 00 мин. заверенная копия распоряжения

вручена по доверенности заместителю директору по АХР МБОУ ДО «Родник» Шемякиной Светлане Викторовне.

✓ Ширяева С.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Кирпичников Сергей Александрович – начальник отделения
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должности
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов
управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского
округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору)

свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шемякина Светлана Викторовна – заместитель
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
директор по АХР МБОУ ДО «Родник»

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморе-

гулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения): выявлены нарушения требований, предусмотренных ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в части касающейся неисполнения обязанностей в области пожарной безопасности по соблюдению требований пожарной безопасности. Лицами, допустившими данные нарушения, являются: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти, директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Родник» городского округа Тольятти Ширяева Светлана Геннадьевна, а именно:

№ п.п.	Характер нарушений	Положения (нормативных) правовых актов	Лицо(а), допустившее(ие) нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не соблюдены проектные решения при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (В кабинете № 10 при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей составляет менее 0,5 м.)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.15.15 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.

		автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 12.67 НПБ-88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»)	
2.	Отсутствует аварийное освещение в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство на первом этаже здания.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12.55 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
3.	Отсутствуют световые оповещатели "Выход" над эвакуационными выходами из коридоров в центральный холл.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12.55 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
4.	В кладовом помещении кабинета № 6 точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12.20 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
5.	В кабинете № 10 точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (отсутствуют датчики в кладовом помещении)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12.20 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.

		правила проектирования»	
6.	В столярной мастерской размещение точечных дымовых пожарных извещателей произведено без учета воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 12.19 Норм пожарной безопасности НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
7.	В кабинете № 7 горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих до электросветильников менее 0,5 м.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
8.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствуют проектная документация на АПС и СОУЭ, паспорта и сертификаты на пожарные извещатели, на применяемые в шлейфах АПС и СОУЭ кабели, акты замера уровня звука СОУЭ, расчет достаточности АКБ).	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
9.	Пути эвакуации не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности – ширина эвакуационного выхода из здания со стороны фасада здания из-за установки металлодетектора составляет менее 0,8 м в свету, а именно 0,72м.	п. 33 ППР РФ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.
10.	Отсутствует специальная программа пожарно-технического минимума по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности.	п. 6, 39 Приказа МЧС России №645 от 12.12.2007г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	МБОУ ДО «Родник» Директор МБОУ ДО «Родник» Ширяева С.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
 нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание № 136/1/1 от 22.11.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;
- проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 22.11.2019;
- фототаблица к акту проверки;

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

профилактической работы по городскому округу Тольятти,
управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Самарской
области (государственный инспектор городского округа
Тольятти Самарской области по пожарному надзору)
майор внутренней службы
Кирпичников Сергей Александрович



«22» ноября 2019 года

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Ширяева Светлана Геннадьевна - директор Муниципального бюджетного образовательного
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» ноября 2019 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:




(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)